



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА АНЖЕРО-СУДЖЕНСК

ул. Ленина, д.3, г.Анжеро-Судженск,
Кемеровская обл., Россия, 652470

б.р. от 12.07.2024

Заведующей
казенного
образовательного
учреждения
Анжеро-Судженского
округа «Детский сад №42»
муниципального
дошкольного
учреждения
городского

Ищенко И.Ю.

ул. Ломоносова д. 5, г. Анжеро-
Судженск Кемеровская область -
Кузбасс, 652470

24.06.2024 № 21-3-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой города проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности дошкольным образовательным муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждении Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №42» (далее – МКДОУ «ДС №42»).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила противопожарного режима) утверждены Правила противопожарного режима, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении, в том числе, в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ) охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении.

СП № 030735

В силу п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 9.3.9.3 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ 34428-2018) планы эвакуации размещают на каждом этаже зданий в хорошо видимых местах с освещенностью не менее 150 лк.

Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (далее – Приказ МЧС России № 806) определяет Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа согласно приложению №1.

В силу п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (далее – ГОСТ Р 12.2.143-2009) планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.

Вместе с тем в МБДОУ «ДС №42» выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

Повторный противопожарный инструктаж проводится в не соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (п. 3 Приложение №1 и п. 16 Приложение №2 Приказа МЧС России № 806).

Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Правил противопожарного режима).

Не обеспечена безопасная эвакуация. Для отделки пола применяется материал с неизвестной степенью горючести (не предоставлен сертификат на линолеум) (ч.6 ст.134 Закона № 123-ФЗ).

Причинами и условиями, способствовавшими допущенным нарушениям законодательства, является ненадлежащее исполнение подчиненными сотрудниками своих обязанностей, незнание требований действующего законодательства, а также отсутствие надлежащего контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора города, заблаговременно известив о дне и времени его рассмотрения.
2. Принять необходимые меры к устранению допущенных нарушений законодательства.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушения закона.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах по устранению нарушений закона, а также причин и условий, им способствующим, сообщить прокуратуру города в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

И.о. прокурора города
советник юстиции



Ю.К. Стефанская

И.Н. Шульц, тел. (384-53) 6-56-55